

项目名称	海南省交投商业集团有限公司三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站安全预评价报告		
评价类别	预评价	报告提交时间	2025. 6. 19
项目简介	海南省交控石化有限公司三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站是海南省交投商业集团有限公司新建项目，位于海南省三亚市天涯区三亚绕城高速公路新联服务区高速公路北侧。 站内设置 6 台 30m³ 埋地油罐（其中存储 0#柴油 2 台，存储 92#汽油 2 台，存储 95#汽油 1 台，存储 98#汽油 1 台），油罐总存储容积 180m³，油罐总容积 150m³（柴油罐容积折半计）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本站为二级加油站。新建加油罩棚下设置 6 个单柱加油岛，设 3 台四枪双油品潜油泵加油机，1 台四枪三油品潜油泵加油机，2 台六枪三油品潜油泵加油机。 建设项目于 2023 年 3 月 13 日取得建设用地《不动产权证书》（编号 46002357908），权属海南省交通运输厅（海南省交通投资控股有限公司系由海南省交通运输厅代表海南省政府履行出资人职责的国有独资公司）。2024 年取得了海南省企业投资项目备案证明，项目代码为 2310-460204-04-01-474326。 安全预评价综合结论：海南省交控石化有限公司三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站选址符合要求；总平面布置、站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关标准要求；选址对周边环境的影响、周边环境对项目的影响、自然环境对项目的影响及采取的安全措施均符合安全要求，采用的工艺技术成熟可靠。海南省交控石化有限公司三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站项目具备安全设立条件，项目建成后能够满足正常运行安全生产的要求。		
安全评价过程控制情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
李岳	S011032000110191000830	1	项目负责人、查看现场、报告编制
马丽	15000000000201237	2	资料分析、报告校核
孙泳	17000000000301088	3	资料分析
毕司强	08000000000302096	3	查看现场、报告编制
高贯雷	11000000000100454	1	资料分析
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人
庄卫东	11000000000302149	3	过程控制负责人
现场工作情况			
时间	主要任务	参与人员	
2025. 4. 13	查看现场情况	李岳、毕司强	
备注			

