

项目名称	万宁万润石化有限公司望海大道加油站新建项目安全预评价报告		
评价类别	预评价	报告提交时间	2025. 5. 6
项目简介	万宁万润石化有限公司望海大道加油站新建项目,位于万宁市万城镇望海大道与纵二路交叉路口东北侧地段,该加油站为新建加油站,设1个40m³ 0#埋地柴油储罐,1个25m³ 92#埋地汽油储罐,1个50m³ 92#埋地汽油储罐,1个50m³ 95#埋地汽油储罐,总罐容165m³,折合容积145m³。预留20m³LNG储罐撬。根据公式:145/180+20/120≤1,故本站为二级加油加气站。		
	安全预评价综合结论:万宁万润石化有限公司望海大道加油站新建项目选址符合要求;总平面布置、站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等相关标准要求;选址对周边环境的影响、周边环境对项目的影响、自然环境对项目的影响及采取的安全措施均符合安全要求,采用的工艺技术成熟可靠。万宁万润石化有限公司望海大道加油站新建项目具备安全设立条件,项目建成后能够满足正常运行安全生产的要求。		
安全评价过程控制情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
李岳	S011032000110191000830	1	项目负责人、查看现场
马丽	15000000000201237	2	资料分析、报告校核
孙泳	17000000000301088	3	资料分析
毕司强	08000000000302096	3	查看现场、报告编制
高贯雷	11000000000100454	1	资料分析
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人
庄卫东	11000000000302149	3	过程控制负责人
现场工作情况			
时间	主要任务		参与人员
2025. 4. 13	查看现场情况		李岳、毕司强
备注			

