

项目名称	济南亨顺达加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价			
评价类别	现状评价	报告提交时间	2025 年 11 月	
项目简介	济南亨顺达加油站有限公司原名济南市历城区亨顺达加油站,地址位于山东省济南市高新区临港路 3700 号,该站所用土地已取得《国有土地使用证》。2022 年 06 月 27 日换发《成品油零售经营批准证书》,有效期至 2027 年 06 月 27 日;2022 年 12 月 15 日换发《危险化学品经营许可证》,有效期至 2025 年 12 月 16 日。 该站于 2015 年 1 月,把罐区移至罩棚下改为过车式承重罐区,更换液位仪、测漏仪、三次装置及配套的管线,加油机利旧,本次技改已取得济南高新技术产业开发区管理委员会应急安全部的批复文件《加油站 50 万以下技改申请表》。2025 年 8 月新增 LNG 加气部分,包括在加油区新增 1 台加气机,在加油区东面新增 60m3LNG 储罐、卸车增压橇等设施。 该站属于加油和 LNG 加气合建站,加油部分规模:六枪潜泵式汽油加油机 2 台、四枪潜泵式柴油加油机 2 台;双层油罐 5 台,其中 15m³ 双层汽油罐 2 台、30m³ 双层汽油罐 1 台、30m³ 双层柴油罐 2 台,油罐总容积 90m³ (柴油罐容积折半计算);加气部分:60m³LNG 储罐 1 台,双枪加气机 1 台及配套的卸车增压橇、放散管等,按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.16 条,该站属于二级加油与 LNG 加气合建站。 加油站的经营场所位置比较合理,建设条件符合要求,有比较完善的岗位责任制、安全管理制度和岗位操作规程,编制了应急预案并备案;配备比较齐全的消防器材,加油站主要负责人、安全员已参加安全生产知识和管理能力的培训并考核合格,其他人通过公司内部培训后上岗;防雷防静电装置经检测合格,经营条件符合有关规范、标准和规定的要求,可以从事成品油(汽油、柴油)的零售业务。			
	安全评价过程控制情况			
	姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
	马 丽	S011032000110202001016	2	项目负责人、报告编制人
	高贯雷	11000000000100454	1	资料分析
钱 昆	18000000000300878	3	资料分析	
毕司强	08000000000302096	3	查看现场、报告校核	
郑 怡	15000000000301993	3	资料分析	
李 岳	S011037000110191000830	1	内部审核	
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人	
庄卫东	11000000000302149	3	过程控制负责人	
现场工作情况				
时间	主要任务		参与人员	
2025.9.15	查看现场情况		马丽、毕司强	
备注				

