

项目名称	海南文昌航天城石化有限公司文昌航天城综合能源补给站（一期）安全预评价报告		
评价类别	预评价	报告提交时间	2025. 10
项目简介	海南文昌航天城石化有限公司文昌航天城综合能源补给站（一期）是海南文昌航天城石化有限公司新建项目，位于文昌市文城镇航天城起步区航天北二路南侧地段。 该项目东侧为规划商务混合商业用地（空地）、南侧为规划行政办公用地（空地）；西侧为滨湾路（主干道），设有架空电力线；北侧为航天北二路（规划）（主干道）。交通便利，地理位置十分优越。该项目油罐区设 3 个埋地卧式 SF 承重油罐，其中 30m³ 95#汽油储罐 1 个、30m³ 92#汽油储罐 1 个，30m³ 0#柴油储罐 1 个，总容积为 75m³（柴油罐容积折半计）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），属于三级加油站。新建加油罩棚下设置 2 个加油岛，设置 2 台四枪双油品潜油泵加油机（卡机联接式，油气回收型）。该项目主要从事零售汽油、柴油等业务。 该项目于 2024 年 12 月 23 日取得建设用地《不动产权证书》（编号 D46004184788），权属海南文昌航天城石化有限公司。2025 年 9 月 29 日取得了海南省企业投资项目备案证明，项目代码为 2509-465701-04-01-280955。 安全预评价综合结论:海南文昌航天城石化有限公司文昌航天城综合能源补给站(一期)选址符合要求；总平面布置、站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关标准要求；选址对周边环境的影响、周边环境对项目的影响、自然环境对项目的影响及采取的安全措施均符合安全要求，采用的工艺技术成熟可靠。海南文昌航天城石化有限公司文昌航天城综合能源补给站（一期）项目具备安全设立条件，项目建成后能够满足正常运行安全生产的要求。		
安全评价过程控制情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
李岳	S011032000110191000830	1	项目负责人、查看现场、报告编制
孙恒	15000000000300541	3	资料分析
陈霞	15000000000301916	3	资料分析
毕司强	08000000000302096	3	查看现场、报告校核
高贯雷	11000000000100454	1	资料分析
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人
庄卫东	11000000000302149	3	过程控制负责人
现场工作情况			
时间	主要任务	参与人员	
2025. 9. 4	查看现场情况	李岳、毕司强	
备注			

