项目名称	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴分水岭北加油加气站增上 LNG 项目（加油部分）安全验收评价报告		
评价类别	验收评价	报告提交时间	2026 年 9 月
项目简介	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴分水岭北加油加气站位于山东省济南市平阴县榆山街道孙官村国道 105 线 7 公里处左侧，属于中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司自有加油站。 已取得《中华人民共和国国有土地使用证》和《中华人民共和国房屋所有权证》。该加油站现有《险化学品经营许可证》，有效期限至 2028 年 02 月 19 日；《成品油零售经营批准证书》，有效期至 2030 年 04 月 23 日。 该站改造前规模为 6 座加油岛，设置双枪潜油泵式加油机 6 台；非承重罐区 1 处，设 30m³ 埋地 SF 双层储罐 5 台（92#、95#储油罐各 1 台，柴油罐 3 台），油罐总容积为 105m³（柴油罐容积折半）。参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9 的划分规定，该站为二级加油站。 该站改造后规模：加气部分为，1 台 60m³ LNG 立式储罐、1 座 LNG 潜液单泵橇、2 台单枪加气机等设施；加油部分为，4 台双枪潜泵加油机，1 台 30m³ SF 双层汽油罐，2 台 30m³ SF 双层柴油罐，油罐总容积为 60m³（柴油罐容积折半）。参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.16 条划分规定，该站为二级加油与 LNG 加气合建站。未新增用地。 加油站的安全条件和与周边的安全防护距离、总平面布置符合国家有关标准规范的要求。建设项目采纳了安全设施设计的要求和建议，已采用的安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范的要求。建设项目的技术、工艺和装置、设备（设施）安全、可靠，安全水平较高。具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全经营条件。有比较完善的岗位责任制、安全管理制度和岗位操作规程，编制了应急预案并备案；加油站主要负责人、站长、安全员已参加安全生产知识和管理能力的培训并考核合格，其他人通过公司内部培训后上岗；防雷防静电装置经检测合格。 经营条件符合有关规范、标准和规定的要求，具备安全验收条件。		

安全评价过程控制情况

姓名	职业证书编号	资质等级	承担工作
高在广	1600000000200909	2	项目负责人、报告校核
马　丽	1500000000301547	3	报告编制、查看现场
庄卫东	1100000000302149	3	资料分析
李　岳	1100000000201586	2	资料分析
毕司强	0800000000302096	3	资料分析
李洪芹	1600000000301123	3	资料分析
高贯雷	1100000000100454	1	技术负责人
赵福杰	1700000000100146	1	内部审核人
左　斐	1500000000300643	3	过程控制负责人

现场工作情况

时间	主要任务	参与人员
2026.7.27	查看现场情况	高在广、马丽
备注		

现场照片：



