项目名称	章丘市永旺加油站经营危险化学品安全现状评价		
评价类别	现状评价	报告提交时间	2026 年 9 月
项目简介	章丘市永旺加油站地址位于山东省济南市章丘区明水镇 102 省道 38.8 公里处路北赭山西路东，该站用地属于济南市章丘区明水街道钓鱼台村股份经济合作社，2025 年 5 月 21 日章丘市永旺加油站与该经济合作社签订有《土地租赁合同书》。 该站于 2025 年 07 月 14 日换发《成品油零售经营批准证书》（鲁油零售证书第 3701063010 号），有效期至 2030 年 07 月 14 日；2025 年 06 月 24 日变更《危险化学品经营许可证》（证书编号：37010013202500165）上法定代表人为李越，有效期至 2026 年 12 月 3 日。 该站自上次评价后，未进行改扩建，仍保持原有建筑和规模。加油站规模：4 台单枪自吸式加油机（3 汽 1 柴），2 台 30m^3SF 双层汽油油罐，2 台 20m^3SF 双层油罐（1 汽 1 柴），油罐总容积 90m^3（柴油罐容积折半计算），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 条加油站等级划分，该站为三级站。 加油站的经营场所位置比较合理，建设条件符合要求，有比较完善的岗位责任制、安全管理制度和岗位操作规程，编制了应急预案并备案；加油站主要负责人、站长、安全员已参加安全生产知识和管理能力的培训并考核合格，其他人通过公司内部培训后上岗；防雷防静电装置经检测合格，经营条件符合有关规范、标准和规定的要求，可以从事成品油（汽油、柴油）的零售业务。		

安全评价过程控制情况

姓名	证书编号	资质等级	承担工作
高在广	1600000000200909	2	项目负责人、报告校核
马　丽	1500000000301547	3	报告编制、查看现场
庄卫东	1100000000302149	3	资料分析
李　岳	1100000000201586	2	资料分析
毕司强	0800000000302096	3	资料分析
李洪芹	1600000000301123	3	资料分析
高贯雷	1100000000100454	1	技术负责人
孙恒	鲁 190100033200667	高级工程师	内部审核人
左　斐	1500000000300643	3	过程控制负责人

现场工作情况

时间	主要任务	参与人员
2026.8.3	查看现场情况	高在广、马丽
备注		

现场照片



