

项目名称	济南徐府石化有限公司安全现状评价		
评价类别	现状评价	报告提交时间	2025. 3. 26
项目简介	济南徐府石化有限公司位于山东省济南市高新区遥墙街道大李家村南首，成立于 2019 年 02 月 22 日，主要从事汽油、柴油的零售业务。该站原名济南滨河石化有限公司第一加油站，所用土地属于济南市历城区遥墙供销合作社，2005 年济南市历城区遥墙供销合作社与徐生军签订了《加油站转让协议》，2019 年徐生军委托徐栋为该站的法人，全权处理该站相关事宜。2024 年 02 月 05 日换发《成品油零售经营批准证书》（鲁油零售证书第 3701053032 号），有效期至 2028 年 01 月 01 日。2022 年 07 月 25 日，换发《危险化学品经营许可证》（证书编号：鲁济危化经字[2022]000578 号），有效期至 2025 年 08 月 22 日。 该站自上次评价后，将原来 1 台双枪加油机更换为四枪加油机，加油机位置、油品管线均未变化，根据经营需要，98#汽油不再经营，改为 95#汽油，其他建筑和设施未变化。加油站规模：潜泵式加油机 4 台；1 个直埋地下卧式过车式油罐区，内设 4 台 30m³SF 双层油罐（2 汽 2 柴，其中一台汽油罐为隔舱罐，原设计分别盛装 98#、95#汽油，根据经营需要，98#汽油不再经营，改为 95#汽油），折合油罐总容积为 90m³（柴油罐容积折半计算），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 条加油站等级划分，该站为三级站。 加油站的经营场所位置比较合理，建设条件符合要求，有比较完善的岗位责任制、安全管理制度和岗位操作规程，编制了应急预案；有从业人员 9 人，皆通过内部培训后上岗，主要负责人、站长、安全员已参加安全生产知识和管理能力的培训并考核合格；防雷防静电装置经检测合格，经营条件符合有关规范、标准和规定的要求，可以从事成品油（汽油、柴油）的零售业务。		
安全评价过程控制情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
马 丽	S011032000110202001016	2	项目负责人、报告编制人
付伟东	08000000000206145	2	资料分析
李 岳	S011037000110191000830	1	查看现场、报告校核
毕司强	08000000000302096	3	资料分析
孙 泳	17000000000301088	3	资料分析
高贯雷	11000000000100454	1	内部审核
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人
庄卫东	11000000000302149	3	过程控制负责人
现场工作情况			
时间	主要任务	参与人员	
2025. 4. 15	查看现场情况	马丽、李岳	
备注			

