

项目名称	山东顺通石化有限公司济南仲宫加油站安全现状评价		
评价类别	现状评价	报告提交时间	2025. 6. 9
项目简介	山东顺通石化有限公司济南仲宫加油站原为济南市历城区仲宫供销社煤炭石油经营部，早期名称是仲宫供销社加油站，始建于 2000 年，地址位于山东省济南市历城区仲宫镇龙山路 36 号。2021 年 5 月，山东顺通石化有限公司、杨文新及其配偶张燕、子女杨峰峰、济南市历城区仲宫供销社共同签订了《加油站联合经营补充协议》，由山东顺通石化有限公司经营该加油站。 2021 年 06 月 15 日变更《成品油零售经营批准证书》（鲁油零售证书第 3701053033 号）单位名称和法人，有效期至 2026 年 06 月 15 日。2022 年 07 月 01 日换发《危险化学品经营许可证》（证书编号：鲁济危化经[2022]000588 号），有效期至 2025 年 07 月 09 日。 该站自上次换证评价后未进行改扩建，加油站规模：3 台六枪潜泵式加油机，一个直埋地下卧式过车式油罐区，设有 3 台 30m³ 双层油罐（2 汽 1 柴，其中一台汽油罐为隔仓罐，分别盛装 92#和 95#汽油），折合油罐总容积为 75m³（柴油罐容积折半计算），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 条加油站等级划分，该站为三级加油站。 加油站的经营场所位置比较合理，建设条件符合要求，有比较完善的岗位责任制、安全管理制度和岗位操作规程，编制了应急预案；该站有从业人员 10 人，皆通过公司内部培训后上岗，加油站主要负责人、站长、安全员已参加安全生产知识和管理能力的培训并考核合格；防雷防静电装置经检测合格，经营条件符合有关规范、标准和规定的要求, 可以从事成品油（汽油、柴油）的零售业务。		
安全评价过程控制情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
马 丽	S011032000110202001016	2	项目负责人、报告编制人
付伟东	0800000000206145	2	资料分析
李 岳	S011037000110191000830	1	查看现场、报告校核
毕司强	0800000000302096	3	资料分析
孙 泳	1700000000301088	3	资料分析
高贯雷	1100000000100454	1	内部审核
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人
庄卫东	1100000000302149	3	过程控制负责人
现场工作情况			
时间	主要任务	参与人员	
2025. 4. 15	查看现场情况	马丽、李岳	
备注			



2025年4月15日 9时51分

5e-324,5e-324

unknown

马丽

