

项目名称	济南城市建设集团有限公司鹊华站新建加油站安全验收评价项目		
评价类别	验收评价	报告提交时间	2023 年 8 月
项目简介	济南城市建设集团有限公司鹊华站新建加油站项目位于济南市历城区华山片区鹊华大道北侧。地理坐标为:东经 117.095769° , 北纬 36.750367° 鹊华站新建加油站项目建设规模:设 4 台 30m³ 汽油储罐, 1 台 20m³ 汽油储罐, 1 台 20m³ 柴油储罐, 总容积:150m³ (柴油折半)根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021, 该加油站为二级加油站;该加油站设 6 台 HM-D636Q 型六枪加油机。 该加油站经营、储存介质有汽油、柴油;依据《危险化学品目录》(2015 版)(原国家安监局等十部门(2015)第 10 号公告, 应急管理部等十部门(2022)第 8 号公告), 汽油、柴油属于危险化学品, 汽油序号 1630, 柴油序号 1674;汽油属于《重点监管的危险化学品名录》(2013 年完整版)中重点监管的危险化学品;本建设项目属于新建危险化学品建设项目。		
安全评价过程控制情况			
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担工作
李岳	S011037000110191000830	1	项目负责人、报告编制人
孙恒	1100000000100454	3	现场勘验, 资料收集
付伟东	0800000000206145	2	报告校核
王昱军	1500000000201237	2	资料收集、资料分析
李树宝	1700000000200715	2	资料分析、资料收集
孙泳	1700000000301088	3	内部审核
高在广	S011032000110201000473	1	技术负责人
庄卫东	1100000000302149	3	过程控制负责人
现场工作情况			
时间	主要任务	参与人员	
2023. 8. 9	查看现场情况	李岳、孙恒	
备注			

